Eurofins Miljø A/S
Ladelundvej 85
6600 Vejen
Danmark
Telefon: 7022 4266
CVR/VAT: DK-2884 8196

TEST Reg.No. 168

Aulum Vandværk A M B A
Rugbjergvej 3
7490 Aulum
Att.: Aulum Vandværk

Rapportnr.: AR-18-CA-00720809-01
Batchnr.: EUDKVE-00720809
Kundenr.: CA0004901
Modt. dato: 02.10.2018

Analyserapport

Prøvested: Vindingvej 6, 7490 Aulum, taphane - 95829 - / 4651000297
Udtagningsadresse: Vindingvej 6, 7490 Avlum
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 02.10.2018 kl. 09:00
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S TOP
Analyseperiode: 02.10.2018 - 07.10.2018

Prøvemærke: Vindingvej 6, Forrum

Lab prøvenr:	80620354	Enhed	Kravværdier ** Min.	Max.	DL.	Metode	¤)	Urel (%)
Farvetal, Pt	3.3	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C		15
Turbiditet	0.43	FTU		1	0.05	DS/EN ISO 7027-1: 2016		15
Mikrobiologi								
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray		0.25[σ)]
Kimtal ved 22°C	3	CFU/ml		200	1	ISO 6222:1999		0.15[σ)]
Metaller								
Jern (Fe)	0.052	mg/l		0.2	0.01	SM 3120 ICP-OES		20
Oplysninger fra prøvetager								
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5,DS/EN ISO 19458	A	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 19458,DS ISO 5667-5	A	
pH	7.5	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A	
Ledningsevne	340	µS/cm		2500	0.1	DS/EN 27888	A	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	A	

Underleverandør:
A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Kopi til:
Herning Kommune , Kopimodtager drikkevand, Torvet 5, 7400 Herning

07.10.2018

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:
<: mindre end
>: større end
#: ingen parametre er påvist
DL.: Detektionsgrænse
*): Ikke omfattet af akkrediteringen
i.p.: ikke påvist
i.m.: ikke målelig
¤): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed, med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.
σ): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
**): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 1068 af 23. august 2018.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.