

Motivationstariffen ændres fra 1.1.2025.

Fra 1. januar 2025 ændres den kendte motivationstarif som giver et fradrag eller et tillæg på din varmeregning afhængig af hvor godt fjernvarmevandet udnyttes. Fra årsskiftet hæves kravet til returtemperatur med 2 grader. Således at afkølingen (forskellen mellem frem- og returtemperatur) skal være større før der gives et fradrag.

Brug varmen bedre

Motivationstariffen betyder, at det ikke kun er forbruget der har indflydelse på hvad der skal betales. Sendes fjernvarmevandet tilbage til varmekædet med en lav returtemperatur gives der fradrag på varmeregningen. Sendes fjernvarmevandet derimod tilbage til fjernvarmekædet med en høj returtemperatur vil varmeprisen være et tillæg på varmeregningen.

Det handler om varmeprisen

En lav returtemperatur giver:

- Mindre varmetab i fjernvarmenettet
- Mindre elforbrug til pumper
- Bedre udnyttelse af produktionsanlægget


Generelt udnyttes energien i det samlede fjernvarmeanlæg bedre og de besparelser det medfører kommer naturligvis varmeprisen til gode.

Fair afregning

For at gøre varmeregningen så retfærdig som muligt tager motivationstariffen fortsat hensyn til de små forskelle i fremløbstemperaturen der vil være, alt afhængig af om man bor tæt på varmekædet eller længere væk.

Fremløbstemperatur	75	74	73	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
Forventet returtemperatur	30											31	32	
Fremløbstemperatur	61	60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48
Forventet returtemperatur	32	33		34	35	36	37							

Krav til returtemperatur



Har du spørgsmål til motivationstariffen, eller ønsker en snak om hvordan du kan forbedre din returtemperatur er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os